



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-74

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Вязниковскому и Горохоовецкому районам 601011, г. Вязники, пл. Соборная, д. 2

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Чудиновская основная общеобразовательная школа Вязниковского района", далее – МБОУ «Чудиновская ООШ»)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вязниковскому и Горохоовецкому районам УИД и ПР – главного государственного инспектора Вязниковского и Горохоовецкому районам по пожарному надзору Шибяева Василия Александровича от «11» января 2021 года №9/-/ ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «03» февраля 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «03» февраля 2021 г. проведена плановая проверка Шибяевым Александром Николаевичем, начальником ОИД и ПР по Вязниковскому и Горохоовецкому районам УИД и ПР – главным государственным инспектором Вязниковского и Горохоовецкому районам по пожарному надзору МБОУ «Чудиновская ООШ», расположенного по адресу: Вязниковский район, д. Чудиново, ул. Центральная, д. 11, при проведении проверки присутствовал(а) директор МБОУ «Чудиновская ООШ» Пайкова Елена Игоревна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери поэтажных коридоров не имеют приспособлений для samozакрывания Установить приспособления для samozакрывания на двери поэтажных коридоров	п. 24 ППП №1479 от 16.09.2020; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.	01.11.2021	
2.	Двери поэтажных коридоров зафиксированы в открытом положении Устранить фиксирование дверей поэтажных	пп. «Г» п. 27 ППП №1479 от 16.09.2020.	01.11.2021	

3.	Отсутствует пломба на огнетушителях Опломбировать огнетушители с отсутствующими пломбами	п. 407 ППР №1479 от 16.09.2020.	01.11.2021	
4.	В помещении раздевалки детской группы отсутствует датчик автоматической пожарной сигнализации Установить датчик автоматической пожарной сигнализации в помещение раздевалки детской группы	п. 13.3.1, 13.3.2 СП 5.13130.2009.	01.11.2021	
5.	В помещении второго класса отсутствует датчик автоматической пожарной сигнализации Установить датчик автоматической пожарной сигнализации в помещение второго класса	п. 13.3.1, 13.3.2 СП 5.13130.2009.	01.11.2021	
6.	Системы и установки противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), установлена в 2007 году, её составные части превысили предельное состояние (назначенный срок службы), комплектующие не возможно заменить на аналогичные. Система полностью не выполняет своих функций. Произвести замену системы и установки противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре)	п. 54 ППР №1479 от 16.09.2020.	01.11.2021	

<p>7. Не произведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний Произвести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>тп. «Б» п. 17 ППР №1479 от 16.09.2020.</p>	<p>01.11.2021</p>	
---	---	-------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Шибяев Василий Александрович, начальник ОНД и ПР по Вязниковскому и Гороховецкому районам УНД и ПР-главный государственный инспектор Вязниковского и Гороховецкого районов по пожарному контролю


(подпись)
М.И.И.*

«04» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):



Директор МБОУ «Чудиновская ООШ»
Пайкова Елена Игоревна
(должность, фамилия, инициалы)

«04» февраля 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЧУДИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА»

ул. Центральная, д.11, деревня Чудиново,
Вязниковский район, Владимирская обл., 601435

Тел. (49233) 6-02-40

e-mail: chudinsosh@yandex.ru,

URL: <http://chudinovo.ucoz.ru>

ОКПО 21072825, ОГРН 1023302953684,

ИНН/КПП 3312004239/331201001,

БИК 041719000, ОКВЭД 80.21.2

28.10.2021 г. № 68

на № _____ от _____

Начальнику ОНД и ПР по Вязниковскому
и Гороховецкому районам УНД и ПР-
главному государственному инспектору
Вязниковского и Гороховецкого районов
по пожарному надзору

В.А. Шибаеву

директора МБОУ «Чудиновская основная
общеобразовательная школа

Вязниковского района»

Е.И. Пайковой

Ответ на предписание № 9/1/1 об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

На Ваше предписание сообщаю следующее:

1. Установлены приспособления для самозакрывания на двери поэтажных коридоров.
2. Устранено фиксирование дверей поэтажных коридоров.
3. Опломбированы огнетушители с отсутствующими пломбами.
4. Установлены датчики автоматической пожарной сигнализации в помещение раздевалки детской группы.
5. Установлены датчики автоматической пожарной сигнализации в помещение второго класса.
6. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленная в 2007 году, находится в рабочем состоянии и полностью выполняет свои функции.
7. Произведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.

Директор:  (Пайкова Е.И.)

