



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области
**ВЯЗНИКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Советская, д. 23-б, г. Вязники, 601400
Тел/факс.: (49233) 2-30-07

Директору МБОУ «Чудиновская ООШ»
Пайковой Е.И.

ул. Центральная, д. 11, п. Чудиново,
Вязниковского района, 601441

30 Вязн № 2020/21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о
противопожарной безопасности

Вязниковской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры области в августе 2021 года проведена проверка соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в МБОУ «Чудиновская ООШ» Вязниковского района, в ходе которой выявлены нарушения.

На основании статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» целями государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случае нарушений, содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) каждый имеет право на охрану здоровья.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. В свою очередь, требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны, помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с п. 37. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР 1479) запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

Проверкой, проведенной сотрудниками прокуратуры 24.08.2021 с привлечением специалиста ОНД и ПР по Вязниковскому и Гороховецкому районам, установлено, что в нарушение ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в МБОУ «Чудиновская ООШ» Вязниковского района, аварийное эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Наличие выявленных нарушений подтверждается информацией ОНД и ПР по Вязниковскому и Гороховецкому районам и другими материалами проверки.

В результате вышеперечисленных нарушений требований законодательства о противопожарной безопасности существует угроза эвакуации из дошкольного учреждения при возникновении пожара, что не обеспечит защиту жизни и здоровья сотрудников и посетителей, в том числе несовершеннолетних, повлечет причинение материального ущерба собственнику имущества.

Указанные нарушения, стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей заведующей хозяйством учреждения, а также по причине отсутствия надлежащего контроля за ними со стороны руководства учреждения, что может привести к причинению вреда жизни, здоровью несовершеннолетних, является недопустимым и требует принятия незамедлительных мер по их полному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 22, 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника городской прокуратуры.

Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений федерального законодательства, причин и условий им способствующих,

недопущению их впредь (с ответом предоставить подробную информацию об устранении нарушений, указанных в данном представлении).

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности всех виновных должностных лиц (с ответом представить заверенную печатью копию приказа о наказании).

О результатах рассмотрения представления сообщить Вязниковскому межрайонному прокурору в письменной форме в течение месяца со дня его получения.

Заместитель межрайонного прокурора
младший советник юстиции



А.В. Халатов

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЧУДИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА»
ул. Центральная, д.11, деревня Чудиново,
Вязниковский район, Владимирская обл., 601435
Тел. (49233) 6-02-40
e-mail: chudinsosh@yandex.ru.
URL: <http://chudinovo.ucoz.ru>
ОКПО 21072825, ОГРН 1023302953684,
ИНН/КПП 3312004239/331201001,
БИК 041719000, ОКВЭД 80.21.2
17.09.2021г. № 63

на № _____ от _____

Заместителю Вязниковского
межрайонного прокурора
А.В.Халатову
директора МБОУ «Чудиновская основная
общеобразовательная школа
Вязниковского района»
Е.И. Пайковой

Ответ на представление № 2-02-2021 от 30.08.2021 г.

по делу об административном правонарушении.

Указанное в представлении нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

аварийное эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения,

было рассмотрено в присутствии помощника Вязниковского межрайонного прокурора Снегирёва Артёма Анатольевича.

Аварийное эвакуационное освещение приведено в соответствии с требованиями законодательства пожарной безопасности.

В целях недопущения нарушений впредь, начальнику хозяйственного отдела, Жуковой М.Н., ответственной за противопожарное состояние школы, объявлено замечание (Приказ № 227 от 06.09.2021 г.)

Директор _____ (Пайкова Е.И.)




Приказ № 227

от 06.09.2021 г.

Об объявлении замечания.

Начальнику хозяйственного отдела Жуковой М.Н., ответственной за противопожарное состояние школы, объявить замечание за нарушение требований пожарной безопасности, а именно: аварийное эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (Постановление № 168/Вяз по делу об административном правонарушении)

Директор:  (Пайкова Е.И.)

